

Для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара на объекте в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации (далее – ЕДДЦ) г. Москвы предусматривается установка объектовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг" с модулем IP-Тандем в помещение СС на техническом этаже.

При возникновении на объекте нештатной ситуации, существующая пожарная сигнализация выдаёт сигналы "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ" на основной (радиоканал 470МГц) и резервный (LTE) каналы. Модули MBK-RS (через ПАК "Стрелец-Мониторинг") и IP-Тандем в автономном режиме начинают передачу поступающих сигналов на пультовое оборудование ЕДДЦ г. Москвы. Далее информация о нештатной ситуации и адрес объекта передаются в ближайшую пожарную часть для оперативного выезда.

Согласовано		
Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №